

BOILER CLEANER R.A.

Čisticí a odvápňovací* přípravek pro topné systémy


Ošetřující koncentrovaná kapalina, která odstraňuje bahno, oxidy železa(korozi) a vápenné usazeniny v tepelných zařízeních a chladicích uzavřených okruzích. BOILER CLEANER R.A. se do zařízení dává v koncentraci 3-5% vodního roztoku, ponechá se obíhat 2 až 5 týdnů, kdy při běžném provozu dochází k postupnému uvolnění a konzervaci částí okruhu. Uvolněné usazeniny se odstraní vypuštěním celého systému s roztokem po 2-5 týdnech a po novém naplnění takto ošetřeného a vyčištěného systému se doporučuje pro jeho další konzervaci a ochranu doplnit přípravkem BOILER CLEANER A.P., Poly A.P. nebo Radiall.

* Schopný odstranit malá množství CaCO_3 .

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Zásaditá kapalina, obsahující komponenty blokující, rozprašující, aditivní, nepěnící a inhibitor proti korozi

| | |
|-----------------|------------------------|
| Stav | kapalina |
| Barva | světle hnědá |
| Zápach | bez zápachu |
| Bod srážlivosti | -4°C - +24,8°F |
| Spec.váha | 1,2 Kg/dm ³ |
| pH | 11 (cca 9v5% roztoku) |
| Dávkování | 3-5% |



BOILER CLEANER R.R.

Silný čisticí a odvápňovací přípravek pro topné systémy


Rychle čisticí kapalina, která odstraňuje bahno a kysličník železa (korozi) a vápenné usazeniny (vodní kámen) v tepelných zařízeních a chladicích uzavřených okruzích. 5% roztok přípravku BOILER CLEANER R.R. se napouští pomocí čerpadla Boy C 30 Plant na několik hodin (v obtížnějších případech i na několik dní) do oběhu systému, působením přípravku dochází k vypouštění kalu, dokud není systém úplně čistý.

Takto očištěné zařízení se doporučuje ošetřit a konzervovat přípravkem BOILER CLEANER A.P., Poly A.P. nebo Radiall.

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Zásaditá kapalina, obsahující komponenty blokující, rozprašující, aditivní, nepěnící a inhibitor proti korozi

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Stav | kapalina |
| Barva | hnědá |
| Zápach | bez zápachu |
| Bod srážlivosti | -4°C - +24,8°F |
| Spec.váha | 1,25 Kg/dm ³ |
| pH | 11 |
| Dávkování | 5% |



BOILER CLEANER R.A.

| | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Typ | Boiler Cleaner R.A. 30 Kg | Boiler Cleaner R.A. 10 Kg | Boiler Cleaner R.A. 5 Kg |
| Kód | 113.090.1E | 113.090.3E | 113.090.5E |

BOILER CLEANER R.R.

| | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Typ | Boiler Cleaner R.R. 30 Kg | Boiler Cleaner R.R. 10 Kg | Boiler Cleaner R.R. 5 Kg |
| Kód | 113.100.1E | 113.100.3E | 113.100.5E |